



中国国家强制性产品认证证书



证书编号：2020322304003517

认证委托人名称： Matsushima Measure Tech Co., Ltd.
 认证委托人地址： 1-8-18 Norimatsu-higashi, Yahatanish-ku, Kitakyushu, Fukuoka, Japan
 生产者名称： 上海达宏松岛机械有限公司
 生产者地址： 上海市嘉定区马陆镇大宏村横仓路 70 号
 生产企业名称： 上海达宏松岛机械有限公司
 企业地址： 上海市嘉定区马陆镇大宏村横仓路 70 号
 产品名称： 粉尘防爆开关
 系列、规格、型号： ELADP-8 系列
 标准： GB/T 3836.1-2021、GB/T 3836.31-2021

认证模式：型式试验+初始工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CNCA-C23-01:2019 《强制性产品认证实施规则 防爆电气》的要求，特发此证。产品相关信息详见附件。

发证日期：2023 年 03 月 28 日

有效期至：2025 年 12 月 14 日

首次发证日期：2020 年 12 月 15 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书的相关信息可通过国家认监委网站 www.cnca.gov.cn 查询。



批准：



上海仪器仪表自控系统检验测试所有限公司



CERTIFICATE FOR CHINA COMPULSORY PRODUCT CERTIFICATION



CERTIFICATE NO: 2020322304003517

APPLICANT: Matsushima Measure Tech Co.,Ltd.
ADDRESS: 1-8-18 Norimatsu-higashi, Yahatanish-ku, Kitakyushu, Fukuoka, Japan
MANUFACTURER: Shanghai Dahong Matsushima Machinery Co.,Ltd.
ADDRESS: 70 Hengcang Road,Dahongcun,Maluzhen, Jiadingqu, Shanghai,China
FACTORY: Shanghai Dahong Matsushima Machinery Co.,Ltd.
ADDRESS: 70 Hengcang Road,Dahongcun,Maluzhen, Jiadingqu, Shanghai,China

PRODUCT: Dust ignition proof switch
SERIES,SPECIFICATION,MODEL: ELADP-8 series
STANDARDS: GB/T 3836.1-2021、 GB/T 3836.31-2021

Type of Certification: Type test + Initial inspection + Surveillance inspection
 This is to certify that the above mentioned product(s)complies with the requirements of implementation rules for compulsory certification (REFNO. CNCA-C23-01:2019). Refer to the attachment for detailed information.

Valid from:March 28, 2023 **Valid until:**December 14, 2025

Date of original certification:December 15, 2020

The validity of this certificate is subject to positive result of the periodic surveillance by issuing certification body until the expiry date.

This certificate is available through CNCA’s website: www.cnca.gov.cn



APPROVAL: 
 Guo AiHua



Shanghai Inspection and Testing Institute of Instruments and Automation Systems Co., Ltd.

<http://www.sitiilas.com.cn>

Building 9, 103 Cao Bao Road, Shanghai 200233, China

Tel: +86 21 64510844

S 0007061



中国国家强制性产品认证证书



证书编号：2020322304003517

附 件

产品名称： 粉尘防爆开关

型号规格： ELADP-8 系列
具体型号如下：

ELADP-8 **a b c d e**

a代表产品型号区别，可为0，1，2，3，6；

- 0: 粉尘防爆 ELAP-20 型
- 1: 粉尘防爆 ELAP-20 侧面滚轮加长型
- 2: 自动复位型粉尘防爆 ELAW-21 型
- 3: 手动复位型粉尘防爆 ELAW-31 型
- 6: 手动复位型粉尘防爆 ELAW-61P 型

b代表电缆引线孔，可为1，2；

- 1: 单引线孔
- 2: 双引线孔

c代表开关动作力，可为1，2；

- 1: 标准
- 2: 特殊

d代表微动开关型式，可为1，2，3，4，6；

- 1: A C (标准)
- 2: D C
- 3: 微小电流
- 4: 耐湿型
- 6: D C 1 接点

e代表销售区分，可为空白或 W。

- 无: Matsushima Measure Tech · 上海松岛
- W: 产品规格相同，与防爆性能不相关。

批 准：



上海仪器仪表自控系统检验测试所有限公司



中国国家强制性产品认证证书



SITIiAS
Worldwide Access

证书编号: 2020322304003517

附 件

防爆标志: Ex tb IIIc T85°C Db

电气参数: 当型号为 ELADP-8 **abc1e** 和 ELADP-8 **abc4e**:
AC250V-15A, AC125V-15A, DC125V-0.5A

当型号为 ELADP-8 **abc2e** 和 ELADP-8 **abc6e**:
DC250V-3A, DC125V-10A

当型号为 ELADP-8 **abc3e**:
DC30V-0.1A

相关报告编号: 2020S17402-004421、2022S17402-007904

使用条件: 1) 特殊使用条件“X”:

1) 产品在爆炸性粉尘环境使用时, 应采取措施避免传播型刷型放电产生引燃危险。仅允许用湿布擦拭。

2) 使用环境温度: -20°C~+60°C

2) 产品外壳防护等级: IP68 (1.5m, 3h)

批 准:



上海仪器仪表自控系统检验测试所有限公司